

平成14年8月28日

某スーパーマーケット 様

エアコン省エネ時/通常時 使用電力一覧 (2・3階)

ご 報 告 書

設定省エネ率：ECOMAC - custom により省エネ率20%

単位：Kwh

	2階エアコン 使用量	3階エアコン 使用量	2階3階 合計使用量	備 考
2001年8月6日(月)	227.2	465.8	693.0	
8月7日(火)	470.3	965.2	1435.5	
8月8日(水)	505.1	1104.0	1609.1	
8月9日(木)	501.7	1171.5	1673.2	通常時 計
8月10日(金)	618.5	1628.0	2246.5	
8月11日(土)	554.9	1422.0	1976.9	
8月12日(日)	499.0	994.2	1493.2	
8月13日(月)	604.5	1309.0	1913.5	
8月14日(火)	616.0	1619.0	2235.0	13,643.8
8月15日(水)	718.5	1387.0	2105.5	Kwh
8月16日(木)	633.5	1099.0	1732.5	省電力 計
8月17日(金)	680.9	1164.4	1845.3	
8月18日(土)	532.3	1135.0	1667.3	
8月19日(日)	496.5	1036.0	1532.5	
8月20日(月)	496.4	1040.0	1536.4	
8月21日(火)	443.1	749.5	1192.6	11,015.6
8月22日(水)	517.4	991.6	1509.0	Kwh

※ 通常時1週間と省エネ時1週間の差は、▲ 2,628.2Kwh です。

結果としまして、19.3%の省エネになりました。

また、2,628.2Kwhの省エネは、電力料単価を15円としまして39,400円の電力料金の削減となり、ECOMAC設置により1ヶ月157,600円の削減になります。

以上、ご報告申し上げます。